

# APSP-402

## VZDIALENÝ PANEL

Vzdialený panel slúži na vzdialenú obsluhu adresnej ústredne systému požiarnej signalizácie ACSP. Na ústredňu **ACSP-402** je možné pripojiť jeden vzdialený panel **APSP-402**. Panel je možné namontovať v rámci chráneného objektu vo vzdialenosti do 1000 m od ústredne.

- vzdialená obsluha ústredne na úrovniach 1 a 2 ako z predného panelu ústredne
- pripojenie na ústredňu prostredníctvom komunikačnej zbernice RS-485
- LED-ky informujúce o stave systému
- displej LCD umožňujúci:
  - zobrazovanie informácií o alarme
  - zobrazovanie hlásení
  - prehľad zoznamu aktuálnych blokování, testov a porúch
  - prehľad pamäte alarmov a iných udalostí
- zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
- pripojený pulzný zdroj **APS-318**
- miesto v skrinke na akumulátor 12 V / 7 Ah
- automatické prepnutie na záložné napájanie (akumulátor) v prípade poruchy hlavného napájania

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-5...+40 °C
Napätie napájania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	324 x 382 x 108 mm
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V	250 mA
Pracovná teplota pri preprave	-25...+55 °C
Čas činnosti záložného napájania	72 h
Max. interná rezistancia akumulátora (s vodičmi a svorkami v obvode)	1,1±10% Ω
Odber prúdu z akumulátora v pohotovostnom režime	65 mA
Odber prúdu z akumulátora v stave alarmu	75 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v pohotovostnom režime	60 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v stave alarmu	70 mA
Tesnosť skrinky	IP30
Záložné napájanie: interný akumulátor	12 V / 17 Ah
Maximálny prúd nabíjania akumulátora	1,4 A